

ПРЕДПИСЫВАЮ:

кому: МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Подснежник» г.о. Ступино
 место нахождения: Московская область, г.Ступино, ул. Октябрьская, 41 А место фактического
 осуществления деятельности: Московская область, г.Ступино, ул. Октябрьская, 41 А
ИНН 5045025413 ОГРН 1025005919091

(для индивидуального предпринимателя – ФИО, ИНН, адрес фактического осуществления деятельности)

(для юридического лица – организационно-правовая форма, наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес и фактический адрес осуществления деятельности)

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке
1.	Установить причину возникающих трещин на стенах и потолке в помещениях детского сада с последующим их устранением (кабинет заведующего, приемные 2 этажа);	п.5.1, 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
2.	Провести: - покраску стеновых панелей в приемной ср.группа, спальне подг.гр., - ремонт полов с заменой покрытия в спальне ср.гр., подг.гр., - замену настенной плитки в туалетных групп, - побелку спальни подг.группы;	п. 5.1, 5.2, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
3.	Обеспечить маркировку детской мебели в соответствии с ростом детей; приобрести детскую мебель (столы стулья) необходимых размеров; заменить детские столы с нарушенным гигиеническим покрытием;	п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
4.	Обеспечить расстановку разделочных столов и технологического оборудования на пищеблоке согласно поточности технологического процесса приготовления пищи, исключить перекрест потоков сырой продукции и готовых блюд;	п. 4.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
5.	Принять меры по приведению вентиляции в 14 помещениях детского сада из 25-ти в соответствие с гигиеническими нормативами;	п. 8.1, 8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

		содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
6.	Организовать питание детей в соответствии с утвержденным руководителем дошкольной организации меню с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах с обязательной ссылкой на рецептурные сборники для детского питания с оформленными технологическими картами;	п.15.3,15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
7.	Довести уровень искусственной освещенности в медкабинете до гигиенических нормативов;	п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
8.	Установить дополнительно унитаз в туалетной младшей группы;	п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
8.	Обеспечить контроль за полнотой и своевременностью проведения иммунизации сотрудников дошкольного учреждения; устранить замечания по личным медицинским книжкам; представить данные по прививкам против кори на 9-х (Цюкало З.П., Рассказова О., Пелихова О.И., Королева М., Комкова С., Ефимова О.И., Гераськина Т., Гаджагаев М.Ю., Волкова М.Ю.); против гепатита В на 6-х (Рассказова О., Пелихова О.И., Королева М., Гаджагаев В.А., Волкова М.Ю., Гераськина Т.,)	п. 19.1. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

Отчет о выполнении предписания направить в срок до: 01.03.2019г.
в Ступинский Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области,
142800, Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, д. 57, тел. 8 (49664) 7 74 45
e-mail: stupino@50.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)
с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать переч
документов): _____